МБУ ДО «Гудермесский детско-юношеский центр»
Гудермесского муниципального района

Согласовано: Председатель ПК _____ /Юнусов К.Б./	Утверждаю: Директор МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» Гудермесского муниципального района _____ /Темиралиев М.У./ Приказ № 3 от «29» 08.2024г.

ПЕРВИЧНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, помощи пострадавшим.

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего рабочего места.

1. **Общие требования пожарной безопасности.**

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) устанавливают требования пожарной безопасности обязательные для применения и пополнения органами государственной власти и местного самоуправления, организациями любых организационно - правовых форм и форм собственности, предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды.

Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 1 Федерального Закона «О пожарной безопасности» содержит основные понятия в области пожарной безопасности, а именно:

- пожарная безопасность это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров;
- пожар это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства;
- требования пожарной безопасностиэто специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
- противопожарный режим это правила поведения людей, порядок организации производства и содержания помещений (территорий). обеспечивающие предупреждение нарушений требований

пожарной безопасности и тушение пожаров. Все работающие в организации (независимо от занимаемой должности и характера выполняемой работы) обязаны четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной безопасности, не допускать действий, могущих привести к взрыву или пожару

Настоящая программа устанавливает основные требования пожарной безопасности для всех работников сетевых подразделений в соответствии с действующим законодательством.

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности структурных подразделений несут начальники подразделений.

Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и загораний от неосторожного обращения с огнём. от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

Каждый сотрудник должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации па случай пожара.

Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.

В коридорах и па дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.

2. **Требования безопасности перед началом работы.**

Каждый работник должен проверить:

– наличие и состояние первичных средств пожаротушения;

– противопожарное состояние электрооборудования согласно требований действующих инструкций;

– исправность телефонной связи;

– состояние эвакуационных выходов, проходов.

3. **Требования безопасности во время работы.**

В рабочее время каждый сотрудник должен:

– постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;

– проходы, выходы не загромождать различными предметами и оборудованием;

– не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны посторонних лиц;

– протирать полы, стены и оборудование горючими растворами запрещается;

– не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть и предохранители;

– не пользоваться открытым огнем на территории станции;

– не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих помещениях;

– не накапливать и не разбрасывать бумагу другие легковоспламеняющиеся материалы и мусор;

– не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин. керосин и др.);

– не пользоваться электронагревательными приборы в личных целях с открытыми спиралями;

– не оставлять включенными без присмотра электрические приборы и освещение;

– не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзетки, выключатели и другие электроприборы.

Основными причинами пожаров являются:

– нарушение установленного противопожарного режима;

– неисправность электропроводки;

– неосторожное обращение с огнем;

– неисправность электроустановок;

– нарушение правил пользования инструментами и электронагревательными приборами.

– Каждый работник организации, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.), обязан:

– немедленно сообщить об этом по телефону «01», моб. «101», «112» (назвать адрес объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию);

– задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому к эвакуации из здания в безопасное место;

– при необходимости отключить энергоснабжение здания;

– в случае целесообразности приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения;

– по возможности вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.

4. Средства пожаротушения и порядок их применения

К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов огнетушителей (пенные и углекислотные) и пожарные краны.



Пенный огнетушитель. Предназначен для тушения загораний небольших пожаров твердых материалов и горючих жидкостей. Представляет собой стальной сварной баллон, горловина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнетушителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи 6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить спрыск отверстие, через которое выходит струя пены). Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: эл. проводку, оборудование, находящееся под напряжением, и другие энергоустановки.



Углекислотные огнетушители. Они предназначены для тушения небольших начальных загораний различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение которых происходит без доступа воздуха(целлулоид, пироксилин, термит и др.). Огнетушители представляют собой стальные баллоны, в горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара огнетушитель следует поднести к очагу горения. Во время работы огнетушителя не рекомендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, что такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через сифонную трубку.Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на солнцепеке.

5. **Способы оказании доврачебной помощи пострадавшим.**

Сотрясение, ушиб головного мозга, потеря сознания, головная боль. головокружение, тошнота, рвота. Наложите бинтовую повязку и приложите контейнер гипотермический полимерный охлаждающий.

Противошоковые мероприятия. Пострадавшего доставляют в лечебное учреждение лежа. Голова на мягкой подушке в фиксированном по отношению к туловищу положении. В бессознательном состоянии — на боку, если нет перелома костей газа.

Переломы конечностей - открытые, закрытые. Обеспечьте полную неподвижность места перелома. Переломы:

– ключицы- для разведения отломков ключицы руки фиксируются бинтом за спиной;
– плечевой кости и костей предплечья- накладывается шина с наружной и внутренней стороны конечности;
– бедренной кости- наружная шина захватывает всю ногу и туловище до подмышечной впадины, а с внутренней стороны бедра занимает расстояние от подошвы до промежности;
– костей голени- шина захватывает с обеих сторон коленный и голеностопный суставы;
– позвоночник - пострадавшего уложить лицом вверх па твердую, ровную поверхность. При болях в шейном отделе позвоночника нужно зафиксировав голову и шею. При перекладывании пострадавшею - фиксировать голову и шею.

Повреждения грудной клетки. При наличии проникающей раны повязку покрывают полиэтиленовой пленкой и туго бинтуют при положении грудной клетки па выдохе. Пострадавший транспортируется в лечебное учреждение в полусидячем положении с наклоном в сторону повреждения или лежа на боку.

Вывихи, ушибы.

Вывих- резкая боль, невозможность движений в суставе, деформация сустава.

Ушиб- боль, кровоподтек.

При вывихе: верхняя конечность фиксируется бинтом к туловищу или подвешивается на косынке. нижняя прибинтовывается к подручным средствам или к здоровой конечности. Не вправлять вывих без соответствующей подготовки.

Отравление угарным газом. Угарный газ не имеет цвета и запаха. Признаки отравления: головная боль, пульсация в висках, тошнота, в тяжелых случаях потеря сознания. Пострадавшего выносят на свежий воздух. При отсутствии сознания - искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца. Немедленно доставить в лечебное учреждение.

Ожоги. Снимите горящую одежду. Места ожогов (не удаляйте пригоревшие частицы одежды, отслоившуюся кожу, не вскрывайте образовавшиеся пузыри) закрываются стерильными салфетками и забинтовываются. Если нет повреждений органов брюшной полости, то необходимо поить раствором 0,5 ч. ложки соды и 1 ч. ложка соли на литр воды.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D69A7CE91E3DA4B4B407E91F51902415
Владелец: Темиралиев Мансур Усманович
Действителен: с 13.03.2024 до 06.06.2025