МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ»
Гудермесского муниципального района

Согласовано: Председатель ПК _____ /Юнусов К.Б./	УТВЕРЖДАЮ Директор МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» Гудермесского муниципального района _____ /Темиралиев М.У./ Приказ № 3 от «29» 08.2024г.

Инструкция

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D69A7CE91E3DA4B4B407E91F51902415
Владелец: Темиралиев Мансур Усманович
Действителен: с 13.03.2024 до 06.06.2025

Дежурный персонал (сторож, дежурный администратор) должен знать:

- инструкцию для дежурного персонала;
- характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики учреждения;
- наименование, назначение и местоположение защищаемых (контролируемых) установками помещений;
- порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме;
- порядок ведения оперативной документации;
- порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте защиты.

При получении сигнала о пожаре дежурный персонал должен:

1.Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и сбросить сигнал;
2.Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

3.**При обнаружении пожара (истинное срабатывание):**
3.1. Сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010","112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес организации: 366209, ЧР, г. Гудермес, ул. Молодежная, д.1 , место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.
3.2. Сообщить о пожаре руководителю организации, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему;
3.3. далее дежурный персонал действует в соответствии с инструкцией при возникновении пожара.
4. **При отсутствии пожара**
4.1. Ложное срабатывание:
4.1.1. дежурный персонал должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;
4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;
4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах дежурный должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.
4.2. При неисправности:
4.2.1. в случае подтверждении сигнала о неисправности систем пожарной автоматики дежурный персонал должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;
4.2.2. сообщить о случившемся в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации и лицу, ответственному за эксплуатацию систем пожарной автоматики в организации;
4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала;
4.2.4. сообщить о ложном срабатывании руководителю организации или лицу, его замещающему.