Муниципальное бюджетное учреждение
МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» Гудермесского муниципального района

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЧРО ВОИ

_____ Р.А. Аздаева

«20» 10 2025г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ»

_____ Темиралиев М.У.

Приказ №11 17.10.2025 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЧРО ООО ВОС

_____ Х.А. Керимова

«___» _____ 2025г

СОГЛАСОВАНО
Председатель ЧРО ООО ВОГ

_____ Д.С-Э.Идрисов

«___» _____ 2025г.

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

г. Гудермес

Паспорт доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее услуг)

1.Краткая характеристика объекта

1.1. Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги): 366208, Чеченская Республика, Гудермесский муниципальный район, г. Гудермес, улица Ватутина 43а.

1.2. Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): дополнительное образование.

1.3. Сведения об объекте:

1.3.1. Отдельно стоящее здание: - 1 этажное, 421 кв.м.

1.3.2. Наличие прилегающего земельного участка (да, **нет**); общая площадь земельного участка – **0** кв. м, площадь земельного участка, свободного от построек- **0**

1.4. Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гудермесский детско-юношеский центр» Гудермесского муниципального района, МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ»

1.5. Адрес места нахождения организации: 366208, Чеченская Республика, Гудермесский район , город Гудермес, улица Ватутина 43а

1.6. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.7. Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): муниципальная

1.8. Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.9. Наименование вышестоящей организации: МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района»

1.10. Адрес вышестоящей организации: 366201, Чеченская Республика, г.Гудермес, переулок Пожарный 3

2. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

2.1. Сфера деятельности: оказание услуг в сфере дополнительного образования

2.2. Плановая мощность: общее количество– **2130** обучающихся, художественное направление - 865 обучающихся, Социально-гуманитарное направление – 550 обучающихся, Техническое направление – 585 обучающихся, физкультурно-спортивное направление - 130 обучающихся, сотрудников - **32** человек.

2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети в возрасте от 5 до 18 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, использующие для перемещения кресло-коляску (К), инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О); нарушениями зрения (С), нарушениями слуха (Г), нарушением умственного развития (У)): с нарушениями зрения

2.6. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

Обучающимися посещение осуществляется самостоятельно.

2.7.Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.7.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **50 м**

2.7.2. время движения (пешком): 5**мин**

2.7.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

2.7.4. Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

2.7.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**

2.7.6. Перепады высоты на пути: **нет**

2.7.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках и для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов по зрению в связи с отсутствием звуковой

информации на пешеходных переходах, отсутствие обустройства пешеходных переходов тактильными направляющими.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН.

На момент обследования обслуживание детей-инвалидов в МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» не осуществляется.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	***Имеется, не оформлен по ГОСТу***
2	Сменные кресла-коляски	***нет***
3	Адаптированные лифты	***Отсутствуют***
4	Поручни	***Нет***
5	Пандусы	***Имеются***
6	Подъемные платформы (аппарели)	***Отсутствуют***
7	Раздвижные двери	***Нет***
8	Доступные входные группы	Нет световых и звуковых маячков, отсутствует ТНУ перед входной дверью, локального предупреждающего указателя «Внимание, по ходу движения-дверь в здание или сооружение». Отсутствуют доводчики в дверях, есть пороги в дверях (В проемах дверей, доступных для инвалидов, допускаются пороги высотой не более 0,014 м (п.6.1.5 СП 59.13330.2020). Отсутствует антискользящее покрытие и контрастная маркировка вдоль края входной площадки. Отсутствует наружное вызывное устройство или

		средство связи с персоналом в доступном месте перед входом
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	***Частично доступно***
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	***Ширина входной двери –1,20 м., Дверь в санузел узкая, менее 0,80 м.***
11	Наличие на объекте надлежащего размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	***Частично***
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	***частично***
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	***нет***
14	Предупреждающие тактильно-контрастные указатели	***Нет***
15	Пути движения на территории	***Тротуар для пешехода есть***
16	Место отдыха	***Для отдыха на территории и в здании ДЮЦ установлены скамейки***

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	*Есть*
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	*Да*
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	*Да*
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	*нет*
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником ОО	*нет*
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдо-тифлопереводчиков	*Есть (договор о сетевой форме взаимодействия и сотрудничестве с ЧРО ООО ВОГ*

7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	***Транспортные средства отсутствуют***
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	***Нет***
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	***Нет***
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	***Адаптирован***
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	***Отсутствует***
12	Иные	-

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимым для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
	Установка визуальной и тактильной информации, тактильных направляющих на пути движения на пути движения по прилегающей территории к зданию и ко входу здания. -Снизить бордюрный камень на переходах ко входу и к зоне отдыха.	*2027 г.*

1.	**Вход в здание:** -Расширить площадку перед входной дверью согласно ГОСТу (**ГОСТ Р 58758–2019**) -Установка светового и звукового маячков, установить ТНУ перед входной дверью - Обеспечить наличие локального предупреждающего указателя «Внимание, по ходу движения-дверь в здание или сооружение». Выполняется на расстоянии ширины открывающего полотна двери от положения двери в закрытом состоянии.(ГОСТ Р 52875-2018). -Установить доводчики в дверях, устранить пороги в дверях (В проемах дверей, доступных для инвалидов,, допускаются пороги высотой не более 0,014 м (п.6.1.5 СП 59.13330.2020). -Установить антискользящее покрытие и контрастную маркировку вдоль края входной площадки. -Разместить рядом с дверью со стороны дверной ручки информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использование рельефных знаков и символов. -Установить наружное вызывное устройство или средство связи с персоналом в доступном месте перед входом (п.5.1.13.6.1.1.СП 59.13330.2020)	***2027 г.***
2.	Обеспечить наличие информационной таблички, п.5.1.3 СП 59.13330.2020, у помещений доступных для инвалидов кабинетов на высоте 1,3 м от уровня пола, на расстоянии 0,1 м от дверного проема со стороны ручки. В помещениях и на всем протяжении путей движения необходимо оборудовать таблички (в т.ч. световые оповещатели) с указанием направления движения к эвакуационным выходам для детей с инвалидностью согласно требованиям (СП 59.133330.2020 П.6.5.1., П. 6.5.5.) Продублировать план эвакуации шрифтом Брайля, Отразить на плане эвакуации пути движение при эвакуации людей с инвалидностью л.6.5.2 п.6.5.3 СП 59.13330.2016). Обеспечить доступность выходА из здания для инвалидов в соответствии с требованиями п.6.2.19, п.6.2.23 СП 59.13330.2020 «Системы противопожарной защиты.	***2026-2028 гг.***

	Эвакуационные пути и выходы»: снизить порог на эвакуационных выходах, установить доводчики в дверях	
3.	Установка тактильных табличек на дверях и направляющих полос в кабинеты и классы, снизить пороги в дверях, оборудовать Аудио-тифлооборудованием учебное место для детей с нарушением слуха и зрения для колясочников. Для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	*До 2029 г.*
4.	Установить наземные указатели согласно ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». Установка световых и звуковых маячков, звукового оповещения. Дублирование наглядной информации на всех зонах Тактильныеустройства-. - направляющие поручни в коридорах, - рельефные обозначения на поручнях, изменяемый тип покрытия пола (по фактуре, по цвету) перед препятствиями и местом изменения направления движения поворотами коридоров и т.п.). Визуальные и акустические устройства и средства информации: - различные специально освещаемые указатели в виде символов и пиктограмм с использованием яркого цвета, контрастного по отношению к фоновой поверхности; - контрастное цветовое обозначение входов.	*До 2029 г.*
5.	**Территория, прилегающая к зданию (участок):** текущий ремонт, организационные мероприятия. Обеспечить информационное сопровождение на путях движения к объекту с нанесением цветовой и/или тактильной маркировки Установить *средства информации:* - звуковые маяки при входах, пересечениях путей движения, тактильные направляющие, сделать уклон на бордюрах с проезжей части на тротуар -Оформить по ГОСТу парковочное место для инвалидов.	*до 2028 года*

	-Адаптировать проход на территорию объекта (выравнить поверхность)	
6.	**Санитарно-гигиенические помещения:** -Адаптировать санузел согласно нормативу (либо найти альтернативное решение): -Расширение дверного проема, расширить площадь санузла, обустройство комнаты поручнями и опорой раковины, установка кнопкой вызова, установка тактильных обозначений, знак доступности на дверях (СП 59.13330.2020 и ГОСТ 51261-2022). Кнопка вызова в санузле для инвалидов должна быть оборудована обязательно. Высота её расположения — 90 сантиметров от пола. Она непременно находится в зоне доступности от сантехнического оборудования.	*2027 г*

VI. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	*ДУ*
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	*Б*
4.	с нарушениями зрения	*ВНД*
5.	с нарушениями слуха	*ВНД*
6.	с нарушениями умственного развития	*А*

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная), «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения), «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно), «ВНД» (не организована доступность)

VII. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	*ДП-И (Г,У,О,)* *ДЧ-И (К,С)*
2	Вход (входы) в здание	*ДП-И (О,Г, У)* *ДУ (К, С)*
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	*ДП-И (О, К, У)* *ДУ (С,Г,)*
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	*ДП-И (К,О,У)* *ДУ (Г, С)*
5	Санитарно-гигиенические помещения	*ДП-И (О,У, Г)* *ВНД (С, К)*
6	Система информации и связи (на всех зонах)	*ДП-И (К,О,У)* *ДУ - (С,Г)*
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	*ДП-И (О,Г,У)* *ДУ - (К,С)*

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно

VIII. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, доступен условно для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках; недоступно для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ),

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями должна быть** размещена информация об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха** необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения **полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, привести в соответствие все зоны,** нормализовать работу для оказания ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности **для инвалидов с нарушениями зрения** может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит **условную доступность объекта;** при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута **полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.**

По функциональным зонам проведены следующие мероприятия:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

вход на территорию не адаптирован для инвалидов в кресло-колясках, нет условий для людей с нарушением зрения. Отремонтированы подходы к объекту (установлено декоративное ограждение выполняющее направляющую функции, устранены неровности дороги); выделены места отдыха (установлены скамейки). Выделены места для парковки инвалидов, не обозначены соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание: частично адаптирован для людей с нарушением зрения.

Условно доступен для инвалидов в кресло-колясках, есть порог в дверях;

Путь (пути) движения внутри здания:

Коридоры широкие

- дверные проемы соответствуют требованиям ширины рабочего полотна не менее 90 см.;

Санитарно-гигиенические помещения: частично не адаптированы, не установлены опорные поручни рядом с санузлом, нет достаточного места для разворота кресло-коляски, двери узкие, не соответствуют нормативам

Система информации на объекте:

Планируется провести на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории своевременное аппаратуру визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

IX. Проведение ремонтных работ на объекте будут осуществляться с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. № 605 «Об утверждении свода правил «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (СП 59.13330.2012)».

- Период проведения работ: до 2029 года

-Ожидаемый результат: доступность объекта ДП-И (О, У, К), ДУ - (Г,С).

-Информация (паспорт доступности) будет размещен на сайте МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» Гудермесского муниципального района.

X. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта от 17.10.2025 года комиссией, состав которой утвержден приказом директора МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» Гудермесского муниципального района.

МБУ ДО «Гудермесский ДЮЦ» Гудермесского им. К.Л. Тепсуева» оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в Паспорт доступности объекта и предоставляемых на нем услуг с учетом финансирования и потребности в предоставлении услуг на качественно новом уровне с учетом изменения федерального и регионального законодательства.